

Datum: 29.11.2022

# Notfallplan

Betrieb:  
Linhardt GmbH  
Zeulenrodaer Straße 49  
07952 Pausa-Mühltroff

Bearbeiter:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Tino Weigelt  
Werksleitung  
Werk Pausa

Freigegeben von:

J. Schröder 2023-03-27



## Anwendungsbereich

### Ausfall oder Störung der Nachverbrennungsanlage (RTK) 40/5(5\*)D von LTB

#### Wichtige Telefonnummern

- Schichtelektriker 037432 - 605 745
- Tino Weigelt 01522 - 2988 793
- Techn. Leitung/  
Maria Handrick 0151-544 53 557
- Werksleitung/  
Julia Schröder 0151 125 23 885
- Anlagenlieferant: 09273 – 500 0 / LTB/Dürr Systems AG
- Anlagen-Service: 0921 – 1503 7740 / LTS Bayreuth GmbH, Herr Wirner

#### Ablauf bei Störung

##### Ruhe bewahren!

1. Wo ist die Ursache, Störung? (Schichtelektriker)
2. Störungsbehebung bzw. Rep. mit vorhandenen Ersatzteilen durch Fehler-QUIT der Anlage möglich?
3. Absprache mit Hr. Weigelt bzw. Frau Schröder über weitere Maßnahmen
4. Jede Störung ist zu erfassen und zu dokumentieren, eine Meldung dazu ist erforderlich an Hr. Weigelt zur Weiterleitung an Emissionsschutzbehörde